

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

« 25 » апреля 2022 г.

№ 70п-28-2022

г. Тимашевск

(место составления)

При проведении плановой выездной проверки согласно решения от 06.04.2022г. №102р-ВП-28-2022, в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 имени Ромашины Михаила Александровича муниципального образования Тимашевский район, ИНН 2353014185, Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16. Свидетельство о регистрации 1022304841129 ИФНС РФ по КК.

(наименование и место нахождения (адрес) юр. лица; фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

выявлены ~~нарушения требований санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей, требования технических регламентов~~ (ненужное зачеркнуть):

- При входе в здание учебного учреждения твердое покрытие крыльца с нарушением целостности, имеются неровности, трещины, выбоины и механические повреждения, что может стать причиной травматизма детей и персонала, необходим ремонт или замена твердого покрытия. В коридорах 2го и 3го этажей в паркетном полу в пролетах между правым и левым крылом здания имеются дефекты покрытия – отсутствие паркетных дощечек, тем самым нарушена целостность покрытия (дыры), тем самым отсутствуют условия для качественной влажной уборки и дезинфекции, а также ведет к травматизму учащихся.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. ~~Устранить нарушения требований санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей, требования технических регламентов:~~

ст. ст. 11, 24, 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 2.2.4, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- провести ремонт или замену твердого покрытия крыльца при входе в здание;

- провести ремонт паркетного покрытия полов в коридорах 2го и 3го этажей, в пролетах между правым и левым крылом здания.

Срок устранения

до « 01 » сентября 2022г.


2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, предоставить в срок до **01.09.2023г., по адресу г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.**

3. Ответственным за выполнение предписания является: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Ромашины Михаила Александровича муниципального образования Тимашевский район.

4. Ответственность за не выполнение предписания предусмотрена - **по ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Старший специалист 1 разряда ТО Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском районах
(Должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Мишурова И.Н.
(ФИО)

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден:

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 имени Ромашины Михаила Александровича муниципального образования Тимашевский район Грановская Светлана Сергеевна _____ 25.04.2022г

(подпись, ФИО)